



ILUMINAÇÃO RETIRADA				
Quantidade	Tipo de Lmpada	Perdas no reator	Tipo de braço	Total (W)
28	Vapor de sdio 100 W	17W	Curto	3276

ILUMINAÇÃO INSTALADA				
Quantidade	Tipo de Lmpada	Perdas no reator	Tipo de braço	Total (W)
62	Vapor de sdio 250 W	37 W	Longo	17794

CROQUI - ILUMINAÇÃO PBLICA

FOLHA 01

OBRA: SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UIP'S

LOCAL: AVENIDA SILVIO LAINETI

MUNICPIO: BEBEDOURO - SP

Escala

1:1000

ART:

EMPRESA:



Desenho:

FSM

Data:

FEVEREIRO 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO