



ILUMINAÇÃO RETIRADA				
Quantidade	Tipo de Lâmpada	Perdas no reator	Tipo de braço	Total (W)
9	Vapor de sódio 70 W	14 W	Curto	756
4	Vapor de sódio 100 W	17W	Curto	468

ILUMINAÇÃO INSTALADA				
Quantidade	Tipo de Lâmpada	Perdas no reator	Tipo de braço	Total (W)
13	Vapor de sódio 250 W	37 W	Médio	3731

CROQUI - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FOLHA 01

OBRA: INSTALAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA E UIP'S

LOCAL: ALAMEDA CORCOVADO

MUNICÍPIO: BEBEDOURO - SP

Escala

1:1000

ART:

EMPRESA:

Desenho:

FSM

Data:

FEVEREIRO/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO