












Esc.:1:100

Legenda Elétrica	
	CABO DE COBRE N ^o . #50mm ² OU CONFORME PROJETO. (SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO).
	CABO DE COBRE N ^o . #35mm ² OU CONFORME PROJETO (SUBSISTEMA CAPTOR)
	DESCIDA DE CORDOALHA PARA INTERLIGAÇÃO A MALHA DE ATERRAMENTO
	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN.
	PÁRA-RAIOS TIPO HASTE CAPTORA
	PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA.
	CAIXA EM ALVENARIA C/ TAMPA EM F.F. C/ CAIXILHO=300mm E HASTE COBRADA 3/4"x2,40m.



<p>PROJETO ELÉTRICO COMPLETO</p>		<p>FOLHA 07/10</p>	
<p>CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS: POSTO DE BEBEDOURO</p> <p>OBJETO</p> <p>Corpo de Bombeiros de Bebedouro</p> <p>LOCAL</p> <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>PROPOSTORA</p> <p>Avenida Coronel Raul Furquim entre as Ruas Guanabara e Brasil</p> <p>PROJETO</p> <p>Jardim Marajá</p> <p>BEBEDOURO/SP</p> <p>CIDADE</p>			
<p>SITUAÇÃO S/ ESCALA</p>		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>PROJETO -SPDA-</p>		<p>FERNANDO GALVÃO MOURA PREFEITO MUNICIPAL C.P.F. 108.906.508-61</p> <p>COORDENADOR DE PROJETOS E GESTOR DE CONTEÚDO</p> <p>ENGº WAGNER SILVEIRA CREA: 304.005.510-9</p>	
<p>CPF:</p>	<p>Aprovação:</p>	<p>AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI CREA: 068.302.591-0</p>	
<p>Desenho:</p> <p>Lorraine Campos</p>	<p>Data:</p> <p>25/04/2018</p>		
<p> Prefeitura Municipal de Bebedouro</p>			