






## LEGENDA

-  13 LUMINÁRIAS PÚBLICAS FECHADAS DE 3 PÉTALAS COM 3 LÂMPADAS V. METÁLICO 150W + REATORES 35W
-  CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x60cm COM TAMPA
-  CONDUÍTE PVC 1.1/4" PAREDE 3mm
-  MEDIÇÃO BIFÁSICA - PADRÃO CPFL

Observações:

- CADA CARGA SERÁ CONSTITUÍDA POR 3 LÂMPADAS V. METÁLICO 150W + REATORES 35W
- OS POSTES METÁLICOS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADOS (ATERRAMENTO INTERLIGADO):
- OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO SERÃO BIPOLARES DE 30A (PADRÃO DIN)
- A CONEXÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ OS REATORES SERÁ ATRAVÉS DE UM CABO PP 2x2,5mm<sup>2</sup>
- A CARGA TOTAL SERÁ CONSTITUÍDA POR 39 LÂMPADAS TIPO VAPOR METÁLICO: 150Wx35W (REATOR)=185W POR LÂMPADA
- PORTANTO: 185Wx39 = 7.215W OU 7,21KW
- O CIRCUITO C1 É COMPOSTO POR 2 FASES E 1 TERRA DE 6MM
- OS CIRCUITOS C2,C3,C4 SÃO COMPOSTOS POR 2 FASES E 1 TERRA DE 6MM CADA.

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO		FOLHA 03/03
<p>Infraestrutura - Iluminação (Praça da Bíblia)</p> <p>OBRA</p> <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>PROJETO</p> <p>Rua Carlos Bray s/n°</p> <p>LOCAL</p> <p>Residencial Centenário</p> <p>BARRO</p> <p>14.711-446</p> <p>CEP</p> <p>Bebedouro/SP</p> <p>CIDADE</p>		
SITUAÇÃO S/ ESCALA		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO</p> <p>_____          FERNANDO GALVÃO MOURA          PREFEITO MUNICIPAL          C.F.F. 108.906.308-61</p>
OBSERVAÇÕES		<p>COORDENADOR E GESTOR DE CONTEÚDO</p> <p>_____          ENG° WAGNER SILVEIRA          CREA: 584.005.510-9          ART: 92221/2201-40432245</p>
CPFL:	Aprovação:	<p>AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>_____          ENG° JOSÉ PAULO ROSSANEZI          CREA: 048.502.591-0          ART: 92221/2201-40432303</p>
Desenho:  JPaulo	Data:  10/03/2014	
 <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p>		