



- 1- OS ELÉTRICISTAS NÃO COTADOS SÃO DE 3/4";
- 2- AS FIAÇÕES NÃO COTADAS SÃO DE #1,5mm2 (ILUMINAÇÃO) #2,5mm² (TOMADAS);
- 3- QUANDO COMUM A MAIS DE UM CIRCUITO, O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVE TER A SEÇÃO IGUAL À DO MAIOR CONDUTOR DE FASE DENTRO DO ELÉTROTUDO;
- 4- OS CABOS ESTÃO EXPRESSOS EM mm²;
- 5- A ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DA ILUMINAÇÃO SERÃO EM 220V, SENDO TODAS AS LUMINÁRIAS ATERRADAS.



				PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOIRO ADM. 2021/2024 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS	DATA 8/11/2021	NOME NASSER
				CLIENTE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	REV.	
				PROJETO CASA DA JUVENTUDE	APR.	
				TÍTULO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ESCALA	PESO
					CAD	kg
				INDICAÇÕES		
				INSTALAÇÕES ELETRICAS CORTES E DETALHES	DESENHO Nº	03/04
Nº	REV.	POR	DATA	APROV.	REVISAO	

COR	PENA	ESPES
	7	0,15
	7	0,18
	7	0,30
	7	0,40
	7	0,20
	7	0,20
	7	0,50
	7	0,70
	7	0,13
10	7	0,20
50	2	0,20
100	3	0,20
130	4	0,20
160	5	0,20
200	6	0,20
253	25,3	0,20